

高安市杨圩镇梨塘加油站（普通合伙）用人单位职业病危害暴露风险调查表						检测机构名称：		宜春市安尔健职业卫生技术有限公司		检测时间：	2023年8月26日	
序号	车间/部门	岗位/工种	定员	危害因素名称	C <sub>TWA</sub>	C <sub>STE</sub>	C <sub>ME</sub>	C <sub>PE</sub>	噪声等效声级	其他因素浓度/强度	接触水平	危害因素性质
1	加油站	1#加油工	3	噪声					59.7		不超标	一般
				溶剂汽油	<0.13			<0.13				不超标
		2#加油工	3	噪声					60.1		不超标	一般
				溶剂汽油	<0.13			<0.13				不超标
		值班员	1	噪声					61.1		不超标	一般
		洗车工	1	噪声					69.9		不超标	一般
合计			8	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I 级

数据分析过程及结果		
危害因素情况	接触人数	分析结论
一般不超标	8	I 级
一般超标	0	—
严重不超标	0	—
严重超标	0	—
风险结论	I 级	